СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-FR.ПБ68.В.02176/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОРОЗОВА АННА АНДРЕЕВНА.
Адрес места жительства: 121096, Россия, город Москва, улица 3-я Филевская, дом 6, корпус 2, квартира 61.
Адрес места осуществления деятельности: 141013, Россия, Московская область, город Мытищи улица Силикатная, дом 61
ОГРНИП 322774600351572. ИНН 771977382230.
Телефон: +79255068633, адрес электронной почты: clipso@list.ru.
Договор уполномоченного лица № 142/24 от 10.03.2024 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

CLIPSO PRODUCTION S.A.S.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ФРАНЦИЯ, 68800 VIEUX-THANN, 5 RUE DE L'EGLISE.
Географические координаты системы ГЛОНАСС: 47.807470°, 7.123802°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал декоративно-отделочный, применяемый для натяжных систем (потолки): полотно из полиэстеровой ткани, торговой марки «CLIPSO», артикулов: 705S, 705C, 705A, 705PA, 705AB, 705Nostain, 307T, 308T, 309T, 495D, 495AC, 495AT, 495AB, пропитанное полиуретаном с добавлением антипиренов, поверхностной плотностью от 200 до 255 г/м^2, общей толщиной от 0,3 до 0,4 мм, выпускаемое по Техническому описанию «Полотно «CLIPSO» для натяжных систем» №б/н от 13.03.2024 г.

код ОКПД 2 — 13.96.14
код ТН ВЭД — 5903 20 900 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-091/02-2025 от 03.02.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 14-ОС/11-04/24 от 07.05.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 5, 7, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: температура хранения от 0 до плюс 40°С; относительная влажность не более 75%. Срок хранения – 10 лет. Срок службы – не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.02.2025 по 04.02.2030

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Грецкий Николай Михайлович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — Цидилов Алексей Владимирович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3554838/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.02176/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3554638/baseInfo