17032
(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.04ОПС0.С.ОС1.07979
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «ОПТ».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 460047, Оренбургская область, город Оренбург, улица Просторная, дом 23/3, литера А, квартира 91. ОГРН 1215600011296. Телефон: 88005003176. E-mail: info@deken.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
"FIRMA BAUF"
Место нахождения и место осуществления деятельности: Германия, Quellenstraße 14 754443 Ötisheim

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Пленка для натяжных потолков, на основе поливинилхлорида, плотностью от 200 до 300 г/м2, толщина 0,2 до 0,27 мм, марка «DEKEN», типов: Matte, Gloss, Satin.
Серийный выпуск

код ОКПД 2
22.21.30.120
код ТН ВЭД
3920 49 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).
Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д3 по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18; группа токсичности продуктов горения – Т4 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № ПБ1883О.171224 от 17.12.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 10.12.2024 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.12.2024 **ПО** 16.12.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — С.Н. Салагин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — С.В. Булавин (инициалы, фамилия)