СДС ОНПС
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СДС
№ РОСС RU.32069.04ОПС0 ОТ 29 МАРТА 2019 ГОДА

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт»
ИЛ ООО «СТАНДАРТ»
Россия, 119311, город Москва, проспект Вернадского, владение 10
Телефон: +7 (926) 305 90 01
Email: *cmlab@bk.ru*
Аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ01 от 2 апреля 2019 года

Протокол испытаний
№ 028ПБ.210619 от 21 июня 2019 года

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения ИЛ ООО «Стандарт» не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. Полное наименование образца (пробы) продукции: Лента алюминиевая окрашенная для изготовления вертикальных и горизонтальных жалюзи, ширина от 16 мм до 89 мм, толщина от 0,17 мм до 0,35 мм, торговая марка «Amigo»

2. Идентификационный код образца (пробы): 028/0619

3. Наименование изготовителя: ZHEJIANG DESHENGLONG CURTAIN CO., LTD

4. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Jiangnan Gaoxin Industrial Zone, Lanxi City, Zhejiang Province

5. Наименование и адрес заказчика: Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат»: 117042 г. Москва, Чечёрский проезд, д. 24, пом. 1.

6. Основание для проведения испытаний: Направление № 128 от 14.05.2019 г.

7. Нормативные документы на продукцию: Техническая документация производителя

8. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

9. Метод (методика) испытаний: в соответствии ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

10. Место проведения испытаний: по месту осуществления деятельности ИЛ

11. Дата получения объекта испытаний: 14.06.2019 г.

12. Сроки испытаний: 14.06.2019 г. – 21.06.2019 г.

13. Условия окружающей среды: температура (20÷22) °С, влажность (52÷54) %, давление (744÷748) мм. рт. ст.

14. Условные обозначения в протоколе:
НС – не соответствует
С – соответствует
НП – требования не применяются к испытываемому объекту

15. Результаты испытаний:

15.1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ)

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th colspan="6">Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13</th><th>Метод исследования</th><th>Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии</th></tr>
<tr><td colspan="2">Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов</td><td colspan="5"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="6">Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью</td><td></td><td>Учтено</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="6">Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Г1, Г2, Г3, Г4
Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.</td><td>ГОСТ 30244, СНиП 21-01-97</td><td>Соответствует группе горючести Г2 умеренногорючие</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">Группа горючести материалов</td><td colspan="4">Параметры горючести</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Температура дымовых газов, Т, °С</td><td>Степень повреждения по длине S_L, %</td><td>Степень повреждения по массе Sm, %</td><td>Продолжительность самостоятельного горения $t_{с.г}$, с</td></tr>
<tr><td></td><td>Г1</td><td>≤135</td><td>≤65</td><td>≤20</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Г2</td><td>≤235</td><td>≤85</td><td>≤50</td><td>≤30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Г3</td><td>≤450</td><td>>85</td><td>≤50</td><td>≤300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Г4</td><td>>450</td><td>>85</td><td>>50</td><td>>300</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="6">Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: В1, В2, В3.
Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402</td><td>ГОСТ 30402, СниП 21-01-97</td><td>Соответствует группе воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="6">Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы:
с малой дымообразующей способностью (Д1),
с умеренной дымообразующей способностью (Д2),
с высокой дымообразующей способностью (Д3).</td><td>ГОСТ 12.1.044-89, СниП 21-01-97</td><td>Соответствует дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="6">Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности:
малоопасные (Т1),
умеренно опасные (Т2),
высокоопасные (Т3),
чрезвычайно опасные (Т4)</td><td>ГОСТ 12.1.044-89, СниП 21-01-97</td><td>Соответствует группе токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные</td></tr>
</table>

16. Заключение:

Образец изделия, Лента алюминиевая окрашенная для изготовления вертикальных и горизонтальных жалюзи, ширина от 16 мм до 89 мм, толщина от 0,17 мм до 0,35 мм, торговая марка «Amigo», изготовитель: ZHEJIANG DESHENGLONG CURTAIN CO., LTD, соответствует требованиям Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) по проверенным показателям.

Испытатель Горянин Н.А.

Руководитель ИЛ ООО «СТАНДАРТ» Зыбин А.А.

М.П.

Конец протокола испытаний