СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001054

№ **РОСС RU.32311.ОС01.ПБ01.0917**

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)	Общество с ограниченной ответственностью "Акура-С" Юридический адрес: 115114, Москва г., Дербеневская ул., д.20, оф.21 Телефон: 8-495-787-97-87 Факс: e-mail: info@amigo.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя)	VAN CLEWE Sun protection Gmbh. Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Loikumer str. 20, d-46499 Hamminkeln-Dingden
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)	ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС01 от 09.11.2022.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)	Ткань для рулонных штор АНТАРЕС BLACK-OUT, состав: 100% Р полиэстер, толщина 0,50 мм, поверхностная плотность 420 г/м2. Торговая марка Amigo..
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 – умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные). ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП1 – нераспространяющие)
	Код ОКПД2 13.20.31.120 Код ТН ВЭД 5903909900
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1186, от 09.02.2023 г. ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 09.11.2022 года.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)	Заявка № ПБ01.Н0917 от 27.01.2023г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0917 от 31.01.2023г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.ОС01.СМК01.1634 от 10.02.2023 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.02.2023 г. по 09.02.2028 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Коваль М.Г.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Куранов К.В.**