СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

000540

№ **РОСС RU.32311.ОС01.ПБ01.0489**
(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО «Акура-С»
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, офис 21. ОГРН 1177746200587. ИНН 7707083893. Телефон: 8-499-393-34-65. Адрес электронной почты: Sakura_ooo@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя)
Berteks Tekstil A.Ş.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sokak No:5 PK 16245
Tel. +90 224 280 27 00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес: 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282.
Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Ткань Скрин Эко 3%, состав 100% полиэстер, поверхностная плотность 250 г/м2, толщина 0,4 мм. Торговая марка «Amigo».
ГОСТ 32085-2013. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ . Показатели: ГОСТ 30244-94, метод 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 – умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные). ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП1 – нераспространяющие)

Код ОКПД2
13.20.31.120
Код ТН ВЭД
5407530000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0633 от 04.05.2022 года. ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».
№ ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Заявка № ПБ01.Н0489 от 28.04.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0489 от 28.04.2022г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.ОС01.СМК01.0824 от 04.05.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС01»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.05.2022 г. по 03.05.2027г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Савельев М.А**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Куранов К.В.**